mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

HV TEST, S.A. DE C.V.

ELECTRICOS, NO. 103 Y 105, COL. PARQUE INDUSTRIAL CHICHIMECO, C.P. 20916, JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017.
Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de

Eléctrica electrónica*

Acreditación Número: EE-1523-064/22
Fecha de acreditación: 2022/06/16

Ampliación de personal
No de referencia: 23LP0987
Fecha de actualización: 2023-04-04

Fecha de emisión: 2024-02-01

-Este documento sustituye al emitido 2023-05-19-

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

CONDUCTORES
Prueba: Ensayo de tensión de aguante a sistemas de cable aislado de alta tensión después de su instalación
Norma y/o método de referencia: IEC 60840 (2020) Cláusula 16.3; IEC 62067 (2011) Cláusula 16.3
Signatarios autorizados
Christian Adrián García Cardona
Luis Manuel López Zacarías
Erick Palma Rocha
Carlos Antonio Rubio Martinez

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Referencia: 23LP0987

Elian Díaz Guzmán
Prueba: Ensayo de integridad de la cubierta exterior a sistemas de cable
Norma y/o método de referencia: IEC 60229 (2007) Cláusula 5
Signatarios autorizados
Christian Adrián García Cardona
Luis Manuel López Zacarías
Erick Palma Rocha
Carlos Antonio Rubio Martinez
Elian Díaz Guzmán
Prueba: Ensayo de tensión de aguante/tangente delta a sistemas de cable aislado de media tensión
Norma y/o método de referencia: IEEE 400.2 (2013) Cláusula 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.
Signatarios autorizados
Christian Adrián García Cardona
Luis Manuel López Zacarías
Erick Palma Rocha
Carlos Antonio Rubio Martinez
Elian Díaz Guzmán
TRANSFORMADORES
Prueba: Ensayo de Tensión de Aguante a aparamentas bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso para tensiones asignadas superiores a 52 kV.
Norma y/o método de referencia: IEC 62271-203 (2011) Cláusula 10.2.101.1;
Signatarios autorizados
Christian Adrián García Cardona
Luis Manuel López Zacarías
Erick Palma Rocha

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

Referencia: 23LP0987

Prueba: Medición de descargas parciales a sistemas de media y alta tensión después de su instalación
Norma y/o método de referencia: IEC 60270 (2000) Cláusula 8.3; IEC TS 62478 (2016) Cláusula 4.3, 5.3; IEEE 400.3 (2006). IEEE 400.4(2015)
Signatarios autorizados
Luis Manuel López Zacarías
Christian Adrián García Cardona

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General